

**ПРОТОКОЛ № 80**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

г. Иваново

«28» октября 2024

**Время начала заседания:** 8 ч. 30 мин.

**Время окончания заседания:** 8 ч. 40 мин.

**Место проведения заседания:** г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

**Присутствуют члены комиссии:**

**Громов Максим Евгеньевич** – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

**Тарасевичене Наталья Витальевна** – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

**Жечкова Виктория Сергеевна** – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

**Федулов Федор Александрович** – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

**Баранова Елена Юрьевна** – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек.** Кворум для голосования имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 77 от 17.10.2024).**

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 77 от 17.10.2024)**

**СЛУШАЛИ:** **Громова Максима Евгеньевича**, который сообщил присутствующим о необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «Газсервис», ИНН 3702082105.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**



М. П.

**Громов М.Е.**

**Жечкова В.С.**

**Приложение 1**

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «Газсервис»	3702082105	<p><b>1. На объекте «Строительство распределительного газопровода для газификации улиц д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острцево, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кошеево Родниковского района Ивановской области» в рамках исполнения МК № 5/22 от 14.06.2022 выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительного-монтажных работ на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность – нарушение п. 5.1.9 Муниципального контракта № 5/22 от 14.06.2022; приложение Б п.13 СП 48.13330.2019</b></p> <p><b>2) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</b></p> <p><b>3) Не предоставлен проект производства работ – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019; п. 10.132, п. 10.154 СП 42-101-2003; п. 6.1.20 СП 45.13330.2017</b></p> <p><b>4) Не ограждены места разрытий траншей, отсутствует освещение в темное время суток, на территории населенных пунктов при выполнении работ по прокладке газопровода с. Острцево – нарушение п. 36, п. 44 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 6.1.3, п. 6.2.2 ГОСТ Р 56290-2014</b></p> <p><b>5) Не выполнено восстановление поверхности газонов, не выравнен грунт при обратной засыпке траншей, после производства работ по монтажу труб газопровода с. Острцево, д. Скрылово, д. Юдинка, д. Горкино – нарушение п. 8.1.3 СП 48.13330.2019; п. 9.3.19 ГОСТ 34715.0-2021; п. 6.2.5 ГОСТ Р 56290-2014; Лист 22, Лист 23, 013181/20-ПОС6-ПЗ</b></p> <p><b>2. На объекте «Строительство распределительного газопровода для газификации улиц д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острцево, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кошеево Родниковского района Ивановской области» в рамках исполнения МК № 5/24 от 27.05.2024 выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительного-монтажных работ на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте,</b></p>	Нарушения устранены в полном объеме 25.10.2024

		<p><b>ответственного лица за пожарную безопасность</b> – нарушение п. 5.3.32 Муниципального контракта № 5/24 от 27.05.2024; приложение Б п. 13 СП 48.13330.2019</p> <p><b>2) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства</b> – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p><b>3) Не предоставлен проект производства работ</b> – нарушение п. 6.1 п. 6.6 СП 48.13330.2019; п. 7.5.4 СП 71.13330.2017</p> <p><b>4) Не покрашены трубы газопровода, прокладываемого по фасадам многоквартирных домов с. Каминский, с. Острецово, д. Юдинка, д. Горкино Родниковского района (полосы, подтеки, непрокрасы, следы от кисти)</b> – нарушение п. 7.5.3, п. 7.5.4, п. 7.5.5 СП 71.13330.2017; п. 5.3.13 Муниципального контракта № 5/24 от 27.05.2024; Лист 7 01697/22-ПОС.ТЧ</p>	
--	--	--	--