

ПРОТОКОЛ № 62
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«05» сентября 2024

Время начала заседания: 16 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

Присутствуют члены комиссии:

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

Тарасевичене Наталья Витальевна – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Жечкова Виктория Сергеевна – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

Баранова Елена Юрьевна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 57 от 14.08.2024).

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии № 15 от 21.08.2024).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 57 от 14.08.2024)

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Ремсервис», ИНН 4431003518;
- 2) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611;
- 3) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702571836.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Ремсервис», ИНН 4431003518;
- 2) ООО «ПЭС», ИНН 3702100611;
- 3) ООО «Строймонтаж», ИНН 3702571836.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании решения Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о продлении срока устранения нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений (Протокол заседания Совета № 60 от 30.08.2024) до истечения указанного в протоколе срока в отношении следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании решения Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о продлении срока устранения нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений (Протокол заседания Совета № 60 от 30.08.2024) до истечения указанного в протоколе срока в отношении следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании решения Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о продлении срока устранения нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений (Протокол заседания Совета № 62 от 05.09.2024) до истечения указанного в протоколе срока в отношении следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании решения Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о продлении срока устранения нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений (Протокол заседания Совета № 62 от 05.09.2024) до истечения указанного в протоколе срока в отношении следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Лайн Инжиниринг», ИНН 3702696507.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 31.12.2024 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424;
- 2) ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 3702502215;
- 3) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116;
- 4) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150;
- 5) ООО «МИГ», ИНН 3704007625;
- 6) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397;
- 7) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844;
- 8) ООО «ОСК», ИНН 3702712766;
- 9) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327;
- 10) ООО «ССС», ИНН 3702168070;
- 11) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772;

- 12) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454;
- 13) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600;
- 14) ООО «ЭНЕРГЕТИК», ИНН 3706006747;
- 15) ООО «Энергетта», ИНН 3702643745;
- 16) ООО «Этна», ИНН 3730002327.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 31.12.2024 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424;
- 2) ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 3702502215;
- 3) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116;
- 4) ООО «КС-Энерго», ИНН 3702170150;
- 5) ООО «МИГ», ИНН 3704007625;
- 6) ООО «Монтажные системы», ИНН 3706018397;
- 7) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844;
- 8) ООО «ОСК», ИНН 3702712766;
- 9) ООО «СНН Промэлектроналадка», ИНН 3702013327;
- 10) ООО «ССС», ИНН 3702168070;
- 11) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772;
- 12) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454;
- 13) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600;
- 14) ООО «ЭНЕРГЕТИК», ИНН 3706006747;
- 15) ООО «Энергетта», ИНН 3702643745;
- 16) ООО «Этна», ИНН 3730002327.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии № 15 от 21.08.2024)

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 2):

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 12.09.2024 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385;
- 2) ООО «Интерстрой», ИНН 3702253819;
- 3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691;
- 4) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276;
- 5) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 12.09.2024 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385;
- 2) ООО «Интерстрой», ИНН 3702253819;
- 3) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691;
- 4) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276;
- 5) ООО «Союз Автодор», ИНН 3711025287.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 19.09.2024 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Энки Строй», ИНН 3702199304.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 19.09.2024 следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Энки Строй», ИНН 3702199304.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**




Громов М.Е.

Жечкова В.С.

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «Ремсервис»	4431003518	<p>1. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор № 26-05/22 от 30.05.2022) – нарушение ст.708 ГК РФ</p> <p>2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 5 по Запросу № 69 от 27.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>3. Недостаточно ИТР (3 чел.) в штате по месту основной работы имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии – нарушение п. 6.7.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p>	<p>Нарушение п. 1 устранено 05.09.2024</p> <p>Нарушения п. 2 и п. 3 устранены 27.08.2024</p>
2.	ООО «ПЭС»	3702100611	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3, Раздел № 5, Раздел № 6, Приложение 1 по Запросу № 59 от 01.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>2. Недостаточно ИТР (4 чел.) в штате по месту основной работы имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии – нарушение п. 6.7.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p>	<p>Нарушения устранены 05.09.2024</p>

3.	ООО «Строймонтаж»	3702571836	<p>Не предоставлены документы, подтверждающие проведение оценки профессиональных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет о проведении оценки профессиональных рисков (перечень рабочих мест с учетом категории профессионального риска; - перечень опасностей с учетом их количественной оценки; - карточки оценки профессиональных рисков на каждую профессию <p>– нарушение ст. 218 ТК РФ</p>	Нарушения устранены 22.08.2024
4.	ООО «Уютный двор»	3702590846	<p>Не соответствует фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – нарушение нарушения ч. 13 ст. 55.16 ГрК РФ</p>	Продление срока устранения нарушений
5.	ООО «Лайн Инжиниринг»	3702696507	<p>1. Не предоставлены документы, подтверждающие проведение оценки профессиональных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет о проведении оценки профессиональных рисков (перечень рабочих мест с учетом категории профессионального риска; перечень опасностей с учетом их количественной оценки; - Карточки оценки профессиональных рисков на каждую профессию <p>– нарушение ст. 218 ТК РФ, п. 25 Примерного положения о системе управления охраной труда, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н</p> <p>2. Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа, локальные нормативные акты по охране труда разработанные с учетом специфики деятельности организации – нарушение п. 10, п. 11, п. 69 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464</p>	Продление срока устранения нарушений
6.	ООО «Альба-Агро»	3702552424	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №25 от 26.02.2024) – нарушение</p> <p>2. Неуплата членских взносов (3 квартал 2022) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2022) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая</p>	

			<p>организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>5. Неуплата членских взносов (2 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>6. Неуплата членских взносов (3 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>7. Неуплата членских взносов (4 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>8. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>9. Отсутствует действующее свидетельство о независимой оценке квалификации у Юферова М.А. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, п. 5) ч. 10 ст. 55.5-1 ГрК РФ</p>	
7.	АО «Ивановоагропромкомплект»	3711000116	<p>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 22 от 26.02.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p>	

			<p>2. Отсутствует действующее свидетельство о независимой оценке квалификации у Лаврова В.Г., Лаврова А.В. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, п. 5) ч. 10 ст. 55.5-1 ГрК РФ</p>	
8.	ООО «КС-Энерго»	3702170150	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 54 от 01.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>2. Отсутствует действующее свидетельство о независимой оценке квалификации у Гринина Д.Л., Парского Р.Г. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, п. 5) ч. 10 ст. 55.5-1 ГрК РФ</p> <p>3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>4. Неуплата членских взносов (3 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>5. Неуплата членских взносов (4 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>6. Неуплата членских взносов (1 квартал 2024) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p>	

			<p>7. Неуплата членских взносов (2 квартал 2024) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>8. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей"</p>	
9.	ООО «МИГ»	3704007625	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 29 от 26.02.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>2. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p>	
10.	ООО «Монтажные системы»	3706018397	<p>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 42 от 26.02.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p>	
11.	ООО «ОПОРА»	3702670844	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Приложение 1, Раздел № 3, Раздел № 6 по Запросу № 26 от 26.02.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>2. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор № 1717-К от 02.07.2020) – нарушение ст. 708 ГК РФ</p> <p>3. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Договор № 1888-К от 13.12.2021) – нарушение ст. 708 ГК РФ</p>	
12.	ООО «ОСК»	3702712766	<p>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3, Раздел № 6, Раздел № 5, Приложение 1 по Запросу № 65 от 01.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p>	

13.	ООО «СНН Промэлектроналадка»	3702013327	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 67 от 01.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов	
14.	ООО «ССС»	3702168070	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 64 от 01.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей"</p> <p>3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2022) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2022) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>6. Неуплата членских взносов (2 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>7. Неуплата членских взносов (3 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p>	

			<p>8. Неуплата членских взносов (4 квартал 2023) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>9. Неуплата членских взносов (1 квартал 2024) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>10. Неуплата членских взносов (2 квартал 2024) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>11. Недостаточно ИТР (4 чел.) в штате по месту основной работы имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии – нарушение п. 6.7.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>12. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p>	
15.	ООО «Этна»	3730002327	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Приложение 1 по Запросу № 32 от 26.02.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>2. Не предоставлены документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи</p>	

			<p>пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 219 Обучение по охране труда Трудового кодекса Российской Федерации; п. 46 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464</p> <p>3. Не предоставлены документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) – нарушение ст. 214 ТК РФ, требований 426-ФЗ от 28.12.2013, п. 6 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>4. Не представлено положение о системе управления охраной труда (СУОТ) – нарушение ст. 214 и ст. 217 ТК РФ; п. 5 Примерного положения о системе управления охраной труда, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н, п. 5 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>5. Не предоставлены документы, подтверждающие проведение оценки профессиональных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет о проведении оценки профессиональных рисков (перечень рабочих мест с учетом категории профессионального риска; перечень опасностей с учетом их количественной оценки; - Карточки оценки профессиональных рисков на каждую профессию <p>– нарушение ст. 218 ТК РФ, п. 25 Примерного положения о системе управления охраной труд, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н</p> <p>6. Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа, локальные нормативные акты по охране труда разработанные с учетом специфики деятельности организации – нарушение п. 10, п. 11, п. 69 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464</p>	
16.	ООО «ЭНЕРГЕТИК»	3706006747	<p>Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3, Раздел № 6, Раздел № 5 и Приложение 1 по Запросу № 71 от 27.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p>	
17.	ООО «АЛЬФА-СТРОЙ»	3702502215	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3, Раздел № 5, Раздел № 6, Приложение 1 по Запросу № 73 от 27.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле</p>	

			Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 2. Отсутствует действующее свидетельство о независимой оценке квалификации у Баронина С.Е. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, п. 5) ч. 10 ст. 55.5-1 ГрК	
18.	ООО «Энергетта»	3702643745	1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос № 76 от 27.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов 2. Отсутствует действующее свидетельство о независимой оценке квалификации у Бабикова А.В. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, п. 5) ч. 10 ст. 55.5-1 ГрК 3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2024) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 4. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	
19.	ООО «СтройСтандарт»	3702104454	Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3, Раздел № 5, Раздел № 6, Приложение 1 по Запросу № 81 от 27.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов	
20.	ООО «СТРОЙСОЮЗ»	3702106772	1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3, Раздел № 5, Раздел № 6, Приложение 1 по Запросу № 82 от 27.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле	

			<p>Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2024) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p>	
21.	ООО «СтройТрест-2010»	3706016600	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел № 3, Раздел № 5, Раздел № 6, Приложение 1 по Запросу № 84 от 27.04.2024) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов</p> <p>2. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2024) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p> <p>4. Неуплата членских взносов (2 квартал 2024) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов</p>	

Приложение 2

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «ДорПромСтрой»	3702566385	<p>1. На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту Областного бюджетного учреждения здравоохранения "Кинешемская центральная районная больница" поликлиника Юрьевецкого филиала, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Юрьеvec, ул. Чкалова, д. 5, литер А, А1» в рамках исполнения муниципального контракта № 30КР/2024 от 31.03.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>2) Не предоставлен журнал противопожарного инструктажа – нарушение п. 22 Приложения N 1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806</p> <p>3) Не предоставлен общий журнал работ – нарушение п. 9.1.25, Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 6 Приложение N 2 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр</p> <p>4) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p>5) Не предоставлен проект производства работ ППР – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019. п. 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p> <p>6) Не предоставлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>2. На объекте «Капитальный ремонт муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Юрьеvecкая средняя школа" по адресу: Ивановская область, г.Юрьеvec, ул.Советская, д.103» в рамках исполнения муниципального контракта № 17 от 28.05.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>2) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p>3) Не предоставлен проект производства работ ППР – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019. п. 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p>	

			<p>4) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19. Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п.4.6. СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>3. На объекте «Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Областного бюджетного учреждения здравоохранения "Кинешемская центральная районная больница" Наволокская поликлиника, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Наволоки, ул. Больничный городок, д. 2» в рамках исполнения муниципального контракта № 33КР/2024 от 19.04.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительного производства на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлен журнал противопожарного инструктажа – нарушение п. 22 Приложение к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806</p> <p>3) Не предоставлен общий журнал работ – нарушение п. 9.1.25, Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 6 Приложение № 2 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр</p> <p>4) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p>5) Не предоставлен проект производства работ ППР – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019, п. 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p> <p>6) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п.19. Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п.4.6. СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>7) Не предоставлен комплект сметной документации объекта капитального ремонта в объеме, необходимом, согласно, требований действующего законодательства, и положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза» о достоверности сметной стоимости в отношении разработанного комплекта. Нарушен срок исполнения договорных обязательств 1 этапа контракта – нарушение п. 2.3, п. 3.3. Государственный контракт № 33КР/2024 от 19.04.2024</p>	
2.	ООО «Интерстрой»	3702253819	<p>На объекте «Капитальный ремонт здания МБОУ «Пестяковская СШ», расположенного по адресу: 155650, Ивановская область, Пестяковский район, п. Пестяки, ул. Социалистическая, д. 15» в рамках исполнения муниципального контракта № 3 от 03.05.2024 выявлены нарушения:</p>	

			<p>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительно-монтажных работ на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных средств, ответственного за геодезические работы, ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>3) Не предоставлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>4) Неправильно установлены наружные отливы на пластиковых окнах (закреплены внакладку к оконной коробке, что не исключает попадание влаги в монтажный шов) – нарушение п. 3.13, п. 5.1.10, п. Г.2.2 ГОСТ 30971-2012; п. 7.3.1.2 ГОСТ 34378-2018</p>	
3.	ООО «МЕКОМ»	3702132691	<p>1. На объекте «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: 155441, Ивановская область, Юрьевоцкий район, с. Ёлнать, ул. Сиротина, д.15» в рамках исполнения муниципального контракта № 5 от 25.03.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов - нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>3) Не предоставлен проект производства работ – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019; 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p> <p>4) Не закреплены оконные блоки в кирпичную кладку по низу проема (саморезы не имеют сопряжения с основанием), зазоры между вновь отремонтированной кирпичной кладкой и существующей стеной проемов (низ откоса) не зачеканены цементным раствором – нарушение п. 7.2.1.3; п. 7.2.1.4 ГОСТ 34378-2018; п. 3.13 ГОСТ 30971-2012, Узел Е, лист 8, Проектная документация 34-01-22-АР</p> <p>5) Не закреплен тарельчатыми анкерами теплоизоляционный слой на фасаде цоколя (ось Е/7-9), теплоизоляционные плиты цоколя смонтированы с отклонением от плоскости – нарушение п. 8.2.4, п. 8.2.4.1 и п. 8.2.2 Таблица 8.2 СП 293.1325800.2017; Узел Г, лист 7, Проектная документация 34-01-22-АР</p>	

		<p>6) Не убран строительный мусор на территории и в местах выполнения работ, испачканы фасадной штукатуркой и краской окна – нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 8.2.6.10 СП 293.1325800.2017</p> <p>7) Не предоставлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>2. На объекте «Капитальный ремонт в МКДОУ №5 фасада по адресу: г. Юрьево, пр. Мира, д.14, фасада, фундамента, отмостки по адресу: г. Юрьево, ул. Советская, д. 94, кровли здания по адресу: г. Юрьево, пр. Мира, д. 14» в рамках исполнения муниципального контракта № 11 от 27.05.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>3) Не предоставлен проект производства работ – нарушение п. 6.1 и п. 6.6 СП 48.13330.2019; п. 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p> <p>4) Не предоставлены акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 4.6 СП 71.13330.2017</p> <p>5) Некачественно выполнено оштукатуривание и окраска фасада, на фасаде неровности поверхности плавного очертания, не выровненные наплывы полимерцементного раствора в местах примыкания сетки к оконным откосам (г. Юрьево, ул. Советская, д. 94) – нарушение п. 4.5.2, п. 4.5.3, п. 4.5.19 и п. 4.5.4 Альбом технических решений Фасадные теплоизоляционные системы «Сэнарджи»; п. 8.2.2 СП 293.1325800.2017</p> <p>6) Не выполнено механическое крепление тарельчатыми анкерами теплоизоляционных плит на фасаде (г. Юрьево, пр. Мира, д.14) – нарушение п. 7.35.1, п. 8.2.1 и п. 8.2.2 СП 293.1325800.2017</p> <p>7) Не убран строительный мусор на территории, места выполнения работ, проходы вокруг строительных лесов захлаплены мусором (г. Юрьево, пр. Мира, д.14) – нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 8.2.6 СП 293.1325800.2017</p> <p>8) Не предоставлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-20023</p>	
--	--	---	--

4.	ООО «СК Ренессанс»	3702642276	<p>1. На объекте «Капитальный ремонт крыши здания главного корпуса объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль здания, построенный в 1912 г», расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д. 1» в рамках исполнения муниципального контракта № 34КР/2024 от 08.05.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы), разрешительная документация необходимая для выполнения работ – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019; п. 5.1.13, п. 5.1.14 Контракт №34КР/2024 от 08.05.2024</p> <p>2) Не предоставлена организационно-технологическая документация технологические схемы и указания по производству работ на объекте ППР, ПОКР – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019</p> <p>2. На объекте «Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Ленина д.16» в рамках исполнения муниципального контракта № 35КР/2024 от 25.05.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительно-монтажных работ на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных средств, ответственного за геодезические работы, ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлен журнал противопожарного инструктажа – нарушение п. 22 Приложение 1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806</p> <p>3) Не предоставлен общий журнал работ – нарушение п. 9.1.25, Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 6 Приложение 2 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр</p> <p>4) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p>5) Не предоставлен проект производства работ ППР – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019</p> <p>6) Отсутствует ограждение опасных производственных факторов – нарушение п. 13 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 33 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p>7) Не предоставлен наряд-допуск на демонтаж опалубки при возведении монолитного фундамента, кровельных работ – нарушение п. 187 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п.251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p>	
----	--------------------	------------	--	--

		<p>8) Отсутствуют схемы монтажа складирования и кантовки грузов, погрузки и выгрузки транспортных средств, а также перечень применяемых грузозахватных приспособлений в местах ведения работ – нарушение п. 122, п. 217, п. 19 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; п. 8.2.5. СНиП 12-03-2001</p> <p>9) Не ознакомлены до начала производства работ с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда – нарушение п. 122, п. 158 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p>10) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>11) Отсутствуют защитные ограждения проёмов по периметру здания для предотвращения случайного падения с высоты, перепадов по высоте, не ограждены технологические отверстия в перекрытиях здания – нарушение п. 57, п. 13, п. 229 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 82 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>12) Лестницы не закреплены за устойчивые конструкции, не снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания. Для подъема на этаж при производстве работ используются приставные лестницы без инвентарных номеров, без ограждений – нарушение п. 7.4.26, п. 7.4.27, п. 7.4.28, п. 8.2.3 СНиП 12-04-2002; п. 221, п. 169, п. 179 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>13) Отсутствует решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары с записью в специальный журнал учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ – нарушение п. 137 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p>14) Не предоставлен журнал учета и периодического осмотра СГП и тары. Не предоставлен приказ, инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных</p>	
--	--	--	--

			<p>инженерно-технических работников – нарушение п. 224, п. 225 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p>15) Не применяются средства индивидуальной защиты работниками при выполнении кровельных работ, при распалубочных работах, при работе с автокраном (не используют специальную одежду, строительные каски, сигнальные жилеты и др.) – нарушение п. 75, п. 138, п. 139, п. 142 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п.29 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>16) Не предоставлены сведения об обучении и наличии выданных в установленном порядке удостоверений на право самостоятельной работы с применением ПС работников ОПО, непосредственно занимающихся эксплуатацией ПС – нарушение п. 25 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p>	
5.	ООО «Союз Автодор»	3711025287	<p>На объекте «Строительство поликлиники со станцией скорой помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Собинская районная больница" по адресу: Владимирская область, г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда (1 этап Строительство поликлиники)» в рамках исполнения Контракта № 0128200000124001404 от 02.05.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1. Нарушен срок исполнения договорных обязательств контракта № 0128200000124001404 от 02.05.2024 в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (не завершен этап выполнения земляных работ, не приступили к выполнению конструктивных и объемно-планировочных решений) – нарушение п. 3.1 Контракта № 0128200000124001404 от 02.05.2024, График выполнения строительно-монтажных работ, Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 от 23 июля 2024 Контракта № 0128200000124001404 от 02.05.2024</p> <p>2. Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ ООО «Союз Автодор» за выполнение строительно-монтажных работ на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных средств, ответственного за геодезические работы, ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте – нарушение п. 5.3, п. 13 СП 48.13330.2019</p> <p>3. Не предоставлена организационно-технологическая документация ПОС утвержденная Заказчиком – нарушение п. 5.11, п. 7.10 СП 48.13330.2019</p> <p>4. Не предоставлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по</p>	

			охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002	
6.	ООО «Энки Строй»	3702199304	<p>На объекте «Капитальный ремонт здания МОУ средней образовательной школы №2 по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. Октябрьская, д. 2» в рамках исполнения муниципального контракта № 01413000266230000790001 от 28.12.2023 выявлены нарушения:</p> <p>1. Нарушены сроки исполнения договорных обязательств муниципального контракта № 01413000266230000790001 от 28.12.2023 графика производства работ в части исполнения архитектурно-строительных решений 1, 2 и 3 этажей, внутреннее водоснабжение и канализация, теплоснабжение, отопление со сроком окончания выполнения 30.06.2024 – нарушение п. 8.5.1 и п. 8.5.2 Муниципального контракта № 01413000266230000790001 от 28.12.2023, Приложение №3 к муниципальному контракту № 01413000266230000790001 от 28.12.2023</p> <p>2. Не качественно выполнено заполнение оконных блоков монтажной пеной, с пропусками и переливами по наружным откосам. Не выполнена защита монтажной пены от атмосферных воздействий с наружной стороны откосов – нарушение п. А.3.3, п. А.3.5, п. Г.2.2 ГОСТ 30971-2012</p> <p>3. Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p>	<p>Нарушения п. 2 и п. 3 устранены 05.09.2024</p>