

ПРОТОКОЛ № 53
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«31» октября 2023

Время начала заседания: 9 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 9 ч. 15 мин.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

Присутствуют члены комиссии:

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

Тарасевичене Наталья Витальевна – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Жечкова Виктория Сергеевна – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

Баранова Елена Юрьевна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 25 от 16.05.2023; Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 30 от 20.06.2023).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 25 от 16.05.2023; Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 30 от 20.06.2023)

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СТРОЙСЕРВИС», ИНН 3701043054.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**



Громов М.Е.

Жечкова В.С.

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «СТРОЙСЕРВИС»	3701043054	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №57 от 24.11.2022г.) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)</p> <p>2. На объекте "Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования" в рамках исполнения договора №115/2022 от 01.08.2022 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не выполнена регулировка оконных створок, фиксируется превышение предельных длин диагоналей у створок оконных изделий и составляет до 3,5 мм (при высоте створки менее 1400 мм) – нарушение п. 5.2.3 ГОСТ 30674-99</p> <p>2) Не качественно выполнено крепление оконных блоков на анкерные пластины, частично пластины деформированы и имеют только одну точку крепления к откосу – нарушение Приложение В и Приложение Г, ГОСТ 30971-2012; Приложение Г, п. Г5, ГОСТ 30674-99</p> <p>3) Не заделан внутренний слой герметизации монтажных швов. Теплоизоляционный материал центрального слоя монтажного шва выполнен с нарушением требований нормативно-технической документации с переливами, пропусками, фрагментарным отсутствием наружного слоя монтажного шва (по месту установки отлива) – нарушение п. 5.1.3 и п. 5.1.2 ГОСТ 30971-2012; Приложение Г4, ГОСТ 30674-99; п. 9.4 ГОСТ 23166-99</p> <p>4) Не качественно выполнена окраска поверхности потолка (по месту окраски потолка за 2 раза) полосы, пропуски, непрокрасы поверхностей – нарушение п. 6.21 МДС 12.30-2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»</p> <p>5) Не качественно выполнено покрытие пола спортивного зала из ЦСП-плиты, в местах стыковки плит фиксируются выбоины размерами до 70 мм в длину и до 5 мм в глубину – нарушение п. 8.14 СП 71.13330.2017</p> <p>6) Не отключен от сети и оставлен на улице без надзора электроинструмент присоединенный к сети – нарушение п. 44 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н</p> <p>7) Не предоставлены приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте, за осуществление строительного контроля подрядной</p>	<p>Нарушения п. 1 и п. 4 устранены 27.10.2023</p> <p>Нарушения п. 2 и п. 3 сняты 06.06.2023 в связи с вступлением в силу решения об одностороннем отказе от исполнения договора</p>

		<p>организацией (генеральной подрядной организацией), за ведение исполнительной документации, лиц ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте – нарушение п. 4.9 и п. 5.6 Приложение Б СП 48.13330.2019</p> <p>8) Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (при необходимости), по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний) – нарушение ст. 219 ТК РФ; п. 29 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>3. Неисполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Контракт №115/2022 от 01.08.2022г.) – нарушение ст.708 ГК; п. 3.3 и п. 5.1.5 Контракта №115/2022 от 01.08.2022</p> <p>4. Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п.6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.)</p>	
--	--	---	--