

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«22» января 2024

Время начала заседания: 9 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 9 ч. 15 мин.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

Присутствуют члены комиссии:

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

Тарасевичене Наталья Витальевна – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Жечкова Виктория Сергеевна – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

Баранова Елена Юрьевна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 54 от 02.11.2023).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 54 от 02.11.2023)

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «КСС», ИНН 3702149712.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.



РЕШИЛИ: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «КСС», ИНН 3702149712.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**

Громов М.Е.

Жечкова В.С.

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «КСС»	3702149712	<p>1. На объекте "Строительство многоквартирного десятиэтажного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Куликова, д. 8" в рамках исполнения договора №1 от 13.09.2021г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлен журнал регистрации вводного инструктажа – нарушение п. 10 и п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464</p> <p>2) Не предоставлен общий журнал работ – нарушение п. 9.17 СП 48.13330.2019; п. 10 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 N7</p> <p>3) Не ознакомлены с проектом производства работ (ППРк) стропальщики, крановщики – нарушение п. 122 и п. 158 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; п. 1.8 ППРк 8/2021 лист 4</p> <p>4) Отсутствует схема внутрипостроечных дорог и проездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения – нарушение п. 6.2.5 СНИП 12-03-2001, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p> <p>5) Отсутствует пожарный щит – нарушение п. 7.20 СП 48.13330.2019; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p> <p>6) Не оформлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 4.6 СНИП 12-03-2001; п. 3.5 СНИП 12-04-2002</p> <p>7) Отсутствует ограждение опасных зон от строящегося здания и подкрановых путей – нарушение п. 13 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 22 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p>8) Не предоставлено решение о пуске в работу башенных кранов, подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО – нарушение п. 138 ФНП в области промышленной</p>	<p>Нарушение п. 1 (п.п. 1 – п.п. 6, п.п. 9, п.п. 11 – п.п. 13) и п. 2 устранены 06.12.2023</p> <p>Нарушение п. 1 (п.п. 7 и п.п. 10) устранены 16.01.2024</p> <p>Нарушение п. 1 п.п. 8 устранено 17.01.2024</p>

		<p>безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p>9) Отсутствуют защитные козырьки над входом в строящееся здание – нарушение п. 37 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>10) Отсутствуют межэтажные перекрытия лифтовых шахт на каждом этаже – нарушение п. 57 и п. 58 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>11) Отсутствуют ограждения лестничных маршей и площадок – нарушение п. 230 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>12) Не применяют средства индивидуальной защиты в соответствии с нормативными правовыми актами: каменщики, находящиеся на строительной площадке; стропальщик при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов – нарушение п. 30 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 15 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н</p> <p>13) Не убран строительный мусор на прилегающей к строящемуся зданию территории (остатки стройматериалов, битый кирпич, поддоны, раствор и т.д), загромождены строительными материалами проходы к рабочим местам (лестничные марши) – нарушение п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p>2. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Раздел №5, Приложение 1, Документы, подтверждающие проведение оценки профессиональных рисков согласно Запросу № 92 от 24.03.23) – нарушение п. 1.1 Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред. 22.03.2021)</p>	
--	--	--	--