

**ПРОТОКОЛ № 63**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

г. Иваново

**«13» декабря 2021 г.**  
**11 ч. 00 мин.**

**Место заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Тарасевичене Наталья Витальевна** – начальник отдела строительного контроля ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

**Тарасов Алексей Александрович** – директор ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382;

**Кудряшов Сергей Станиславович** – заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;

**Федулов Федор Александрович** – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО - 39;

**Всего членов Дисциплинарной комиссии - 4 человека.** Кворум для голосования имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 55 от 28.10.2021 г.).**

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 55 от 28.10.2021 г.)**

**СЛУШАЛИ:** Тарасевичене Наталью Витальевну о необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067.

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**



**Н.В. Тарасевичене**

**Ф.А. Федулов**

## Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1	ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ»	3702218067	<p><b>На объекте по капитальному ремонту участков тепловой сети В89-В116-В114-В112/1 по ул. Герцена в г. Иваново выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1. Предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы по Запросу к уведомлению о проведении внеплановой проверки № 258п от 26.08.2021г. (п.1 - Техническое задание (Приложение №1 к Договору №7V00-FA049/02-010/0064-2021 от 18.08.2021 г), п.7 - список сотрудников, привлеченных к работам на объектах, с указанием ФИО, должности/профессии) – нарушение п.1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.);</b></p> <p><b>2. Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК – нарушение п.6.1 СП 48.13330.2019;</b></p> <p><b>3. Отсутствуют общий и специальные журналы работ – нарушение п.3 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7, п.35 и п.46 ФНП в области ПБ "Требования к производству сварочных работ на ОПО", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519;</b></p> <p><b>4. Отсутствует информационный щит – нарушение п.4.9 СП 48.13330.2019;</b></p> <p><b>5. Не предоставлены приказы о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля. Приказ о назначении ответственного лица за проведение строительного-монтажных работ, соблюдение правил и норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды – нарушение п.5.6 и п.4.9 СП 48.13330.2019;</b></p> <p><b>6. Не предоставлены документы СОУТ – нарушение ст.212 ТК РФ, ст. 3 ФЗ от 28.12.2013 N 426 и п.6 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н;</b></p> <p><b>7. Не предоставлено положение СУОТ – нарушение ст.209 и ст. 212 ТК РФ, п.4.2 СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 и п. 5 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н;</b></p> <p><b>8. Не предоставлены личные карточки учета выдачи СИЗ, свидетельствующие о выдаче работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты – нарушение п.4 и п.13 Межотраслевых правил</b></p>	Нарушения устранены 10.12.2021 г.

		<p>обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н;</p> <p><b>9. Отсутствуют утвержденные инструкции по охране труда</b> – нарушение ст. 212 ТК РФ, п.2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п.6 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда”, утв. Минтрудом РФ 13.05.2004</p> <p><b>10. Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности</b> – нарушение п.10 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645;</p> <p><b>11. Не предоставлен журнал регистрации инструктажа на рабочем месте</b> – нарушение п.2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п.8.4 ГОСТ 12.0.004-2015;</p> <p><b>12. Отсутствует информация о прохождении обучения руководителей и специалистов в связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда</b> – нарушение ст. 225 ТК РФ, п.3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением от 13.01.2003 N 1/29 и п. 46 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645;</p> <p><b>13. Отсутствуют сведения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства по системе НАКС</b> – нарушение п. 1.6 и п.4.1 Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63, п.9 и п.31 ФНП в области ПБ «Требования к производству сварочных работ на ОПО», утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519.</p>	
--	--	---	--