

ПРОТОКОЛ № 27
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«30» мая 2023

Время начала заседания: 9 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 9 ч. 15 мин.

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А.

Присутствуют члены комиссии:

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

Тарасевичене Наталья Витальевна – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Жечкова Виктория Сергеевна – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

Баранова Елена Юрьевна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании решения Совета Ассоциации СРО «ИОС» об отмене меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, вынесенной решением Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 25 от 16.05.2023), в отношении членов Ассоциации СРО «ИОС» и возврате материалов дисциплинарного производства в дисциплинарную комиссию.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании решения Совета Ассоциации СРО «ИОС» об отмене меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, вынесенной решением Дисциплинарной комиссии (протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 25 от 16.05.2023), в отношении члена Ассоциации СРО «ИОС» (Протокол заседания Совета № 28 от 29.05.2023) и возврате материалов дисциплинарного производства в дисциплинарную комиссию.

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации СРО «ИОС» в связи с отменой Советом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, и возвратом материалов дисциплинарного производства в Дисциплинарную комиссию.

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 30.06.2023 следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 30.06.2023 следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**



М. П.

Громов М.Е.

Жечкова В.С.

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1	ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ»	3728005578	<p>1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме запрашиваемые сведения и документы (Запрос №55 от 22.11.2022г.) – нарушение п. 1.1. Приложения А к Положению о контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов (ред.22.03.2021г.)</p> <p>2. На объекте капитального строительства: «Выполнение работ по капитальному ремонту ОБУЗ "ГКБ №3 г. Иваново", поликлиники 11, находящийся по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных, д. 3А (Этап 2)» в рамках исполнения договора № 121/22 от 16.08.2022г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований охраны труда) – нарушение ст.214 ТК РФ; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением от 24.12.2021 № 24642) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 10 и п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением от 24.12.2021 № 2464</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>4) Некачественно выполнена укладка линолеума (неплотное прилегание к основанию пола, кромки стыкуемых полотнищ не сварены) – нарушение п. 8.11.1 и п. 8.11.2 СП 71.13330.2017</p> <p>5) Не выровнен каркас подвесных конструкций потолка типа «Амстронг» (зафиксированы дефекты подвесного потолка «Амстронг» в виде отклонений каркаса из горизонтальной плоскости, перепадов высот) – нарушение п. 7.7.4 и п. 7.7.5 СП 71.13330.2017; п. 5.6 ВСН 28-95</p> <p>6) Неплотно прилегает плинтус к поверхности стен, некачественно выполнено соединение плинтусов по длине и в углах. (Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума неровная подрезка плинтусов из керамической плитки, разная ширина зазоров) – нарушение п. 8.2.1 и п. 8.14 СП 71.13330.2017; п. 5.1.11, п.7.2.5 и п.7.2.11 ВСН 9-94</p>	<p>Нарушения п.п. 1) – п.п. 6) п. 2, п.п. 1) – п.п. 5) п. 3 устранены 30.05.2023</p>

		<p>7) Нарушен срок исполнения договорных обязательств по контракту №121/22 от 16.08.2022 – нарушение п. 5.1.4; п. 7.10 Контракта № 121/22 от 16.08.2022, График выполнения работ; ст. 708 ГК РФ</p> <p>3. На объекте: «Капитальный ремонт стоматологической взрослой и стоматологической детской поликлиники по адресу: г. Вичуга ул. Покровского д.4» в рамках исполнения договора №2279/22 от 23.08.2022г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) – нарушение ст. 214 ТК РФ; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением от 24.12.2021 № 2464</p> <p>2) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа – нарушение п. 10 и п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением от 24.12.2021 № 2464</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНИП 12-03-2001, п. 3.5 СНИП 12-04-2002</p> <p>4) Не убран строительный мусор в помещениях и на улице – нарушение п. 6.1.6 СНИП 12-03-2001; п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте Приказ от 11.12.2020 № 883н; п. 6.1.3 Контракта № 2279/22, 23.08.2022</p> <p>5) Отслаивается окрасочный слой на потолках крылец Кр-1, Кр-3, окрашенная поверхность фасада имеет отличия по цвету между различными участками декоративно-защитного финишного слоя (разные тона, пятна, наличие следов инструмента) – нарушение п. 7.5.5 СП 71.13330.2017; п. 8.1.2 и п.8.2.6.8 СП 293.1325800.2017</p> <p>6) Нарушен срок исполнения договорных обязательств по контракту Контракт № 2279/22 от 23.08.2022 – нарушение п. 5.1.4 и п. 7.10 Контракта № 2279/22 от 23.08.2022, График выполнения работ; ст. 708 ГК РФ</p>	
--	--	--	--